

仮称:特別養護老人ホームひかり(アボーデひかり)新築工事に係る質問書への回答

2022年(令和4年)10月25日(火)

社会福祉法人さんよう
理事長 辰川 和美

みだしのことについては、次のとおりです。

No.	図面番号等	質疑事項	回 答
1	D-13 S-19, 20	外部階段の土間について、意匠図と構造図の土間の範囲が相違しておりますが、構造図を正とみて宜しいでしょうか。	構造図を正としてください。
2	D-03 D-15~23	仕上表内の各室天井高が展開図と相違していますが、仕上表を正とみてよろしいでしょうか。	仕上表の天井高さを正としてください。
3	D-14, 21 27-1, 27-2	各室の手摺について、展開図とカーテン・手摺・コーナーガード図とで相違しておりますがカーテン・手摺・コーナーガード図を正とみてよろしいでしょうか。	D-27を正とし、D-14, 21のEVの手摺も見積りに含んでください。
4	D-03 D-5, 6	2, 3階の浴室内の特殊浴槽の名前が仕上表と平面図で異なっていますがどちらが正でしょうか。	仕上表を正としてください。
5	D-10, 11 S-17	パラペットの形状が構造図・断面図と矩計図とで異なっていますがどの形状が正でしょうか。	D-11の矩計図を正としてください。(パラペット立上ナシ)
6	D-13	外部階段と本体のバルコニーとの接続部分の床エキスパンションジョイント部を渡る際の両脇の手摺はバルコニーの物と同一でしょうか。	バルコニー手摺で見積もりをお願いします。
7	D-29, 30	サイン詳細図のF-1とF-2の数量がサイン配置図に記載の数量と合いません。どちらが正でしょうか。	F-1:D-29を正として、36ヶ所としてください。 F-2:D-29を世として、14ヶ所としてください。
8	D-31	外構の凡例にあるバリカーの位置と数量を足得てください。	バリカーはありません。
9	入札公告	入札公告に書かれている工事名と入札書に書かれている工事名が違います。(最後が工事と業務)どちらを正とすれば宜しいでしょうか。	入札公告を正としてください。 なお、ホームページにアップのデータは修正済です。
10	入札公告	支払条件を教えてください。	工事請負金額の支払については、3回に分けて支払います。 第1回目は、工事着工時(工事請負金額の4/10以内)、第2回目は、工事中間検査完了後、第3回目は、工事完了検査後を予定しています。工事請負契約締結時に協議して決定します。